

Общество с ограниченной
ответственностью «ВТГ-Вода»
600005 Владимир ул. Мира 15В - 201
Тел/факс: 8 (4922) 40-28-20/40-28-21
Сайт: vtg33.ru Почта: info@vtg33.ru
ИНН 3328024880, КПП 332801001

№ 814 от 23.08.21 г.
на № _____ от _____

А.А. Урманов
23.08.2021

Технические условия № 2 от 23 августа 2021 г.

Выдана : Администрация пос.Вольгинский

в том, что ООО «ВТГ – вода» разрешает подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
к земельному участку кад.№ №33:13:050101:1962
(наименование проектируемого объекта и место его расположения)
с расчетным расходом воды _____ м3/сутки, в т.ч. хоз.питьев _____ м3/сут, производ. _____ м3/сут.

1. Точка подключения :

А) Водоснабжение: магистральные сети водоснабжения по ул. Старовская пос.Вольгинский Петушинского;

Б) Водоотведение: в магистральные сети водоотведения по ул. Старовская пос.Вольгинский Петушинского;

2. Диаметр существующей в месте подключения: ВС - 170 мм, Чуг.; ВО - 118 мм, Чуг.

3. Гарантируемый напор в сети существующего водопровода в точке подключения (атм) 1,8

4. Особые условия организации, разрешающей подключение :

4.1. При проектировании и составлении проектно-сметной документации, диаметр сетей выбирать с учетом потребителей и с перспективой развития.

4.2. Водопровод проложить трубами питьевого назначения, с предоставлением сертификата качества, в соответствии с требованиями СНиП 2-04-02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», на глубине 1,8 – 2,2 м от поверхности земли (ниже глубины промерзания грунта), согласно АПЗ.

4.3. Земляные работы, работы по прокладке и монтажу водопровода, строительству ВК выполняются силами заказчика на договорной основе со специализированной организацией, имеющей допуск на данные виды работ. Врезка в существующую сеть выполняется силами заказчика на договорной основе с владельцем водопроводных сетей ООО «ВТГ-Вода».

4.4. Линию промыть с хлорированием. Пробу воды сдать на лабораторный анализ в ЦСЭН.

4.5. По окончании строительства водопровода произвести регистрацию его в абонентском отделе ООО «ВТГ-Вода» с предоставлением копии АПЗ и исполнительной съемки.

4.6. На вводе водопровода установить прибор учета воды (счетчик).

4.7. Водопровод, задвижки, водопроводный колодец поддерживаются в технически исправном состоянии и обслуживаются владельцем.

4.8. Заказчик обязан произвести восстановление грунтово-щебеночного дорожного полотна и прилегающей территории после строительства сетей водоснабжения и водоотведения.

С особыми условиями согласна (согласен): _____ (представитель)

5. За незаконное подключение, невыполнение требований особых условий, взимать оплату за водоснабжение и водоотведение, с момента выдачи справки по водоснабжению по сечению трубы.

6. Технические условия действительны 3 года со дня выдачи.

При невыполнении указанных требований ТУ будут аннулированы.

МП

Главный инженер

Урманов Р.М.

