



РОССЕТИ
ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Владимирэнерго

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья»

Филиал «Владимирэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
ул. Б.Нижегородская, д. 106, г. Владимир, 600000
Тел. +7 (4922) 47-00-59, +7 (4922) 47-00-69
Прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115
Единый контакт-центр ГК «Росети»: 8-800-220-0-220
e-mail: vladenergo@vl.mrsk-cp.ru, http:// www.mrsk-cp.ru
ОКПО 81296703, ОГРН 1075260020043
ИНН/КПП 5260200603/332902001

18.02.2021 № МР7-ВлЭ/25-03/1059

На № _____ от _____

Хаммидовский С.В.
04.03.2021

Главе администрации
п. Вольгинский, Петушинского
района
С.В. Гуляеву

601125, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, п. Вольгинский,
ул. Старовская, д. 12


О перспективной возможности
технологического присоединения

Уважаемый Сергей Викторович!

Ваши обращения №01-36/148, №01-36/147, №01-36/168, №01-36/181, №01-36/186, №01-36/185, №01-36/184, №01-36/183 по вопросу возможности технологического присоединения к электрическим сетям филиала «Владимирэнерго» рассмотрено, по результатам рассмотрения сообщая следующее.

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (в действующей редакции) далее Правила.

Технологическое присоединение к электрическим сетям объектов капитального строительства, располагаемых на земельном участке с кадастровым номером №33:13:070101:1151, №33:13:050202:987, №33:13:050201:3683, №33:13:050201:3684, №33:13:050101:1694, №33:13:050101:1957 Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Вольгинский, возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с



техническими условиями.

Предположительные точки подключения объектов:

- в п. Вольгинский, уч. с кад. №33:13:050202:987 к ПС «Покров», ВЛ-10 кВ №116,

- в п. Вольгинский, уч. с кад. №33:13:050201:3683, к ПС «Покров», КЛ-10 кВ №114,11 ЦРП Вольгинский КЛ-10 кВ №111, №108, ЗТП-53/2х400, фид. 0,4 кВ № 2,

- в п. Вольгинский, уч. с кад. №33:13:050101:1694 к ПС «Покров», КЛ-10 кВ №114,119 ЦРП Вольгинский КЛ-10 кВ №104, №107, ЗТП-176/2х400, фид. 0,4 кВ № 10,

- в п. Вольгинский, уч. с кад. №33:13:050201:3684 к ПС «Покров», ВЛ-10 кВ №116,

- в п. Вольгинский, уч. с кад. №33:13:050101:1957 к ПС «Покров», КЛ-10 кВ №114,119 ЦРП Вольгинский КЛ-10 кВ №104, №107, ЗТП-176/2х400, фид. 0,4 кВ № 10,

которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго».


Дополнительно информирую Вас о том, что участок с кад. №33:13:070101:1151 не определяется на публичной кадастровой карте.

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям будут выданы Заявителю в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с Правилами.

Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 21.11.2019 №42/1.

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения а именно текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежащая раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» [http://tp.mrsk-cp.ru/capacity/current and planned reserve power sources/](http://tp.mrsk-cp.ru/capacity/current_and_planned_reserve_power_sources/)

Начальник отдела
перспективного развития



Н.Л. Пименов